

26.03.2024 жыл

Қарауылкелді ауылы

Байғанин аудандық төтенше жағдайлар бөліміне
Т.Жармағамбетов орта мектебінен

Хабарлама

Т.Жармағамбетов атындағы орта мектебін тексеру кезінде анықталған өрт қауіпсіздік ережелері мен талаптарының бұзушылықтарын жою жөнінде тиісті шаралар орындалды.

1. Мектептің цокольдық қабатындағы үйірмелерінің кабинеттері кілтерінің қосалқы жиынтығы кезекші персоналдың үй-жайында сақталмаған. Кезекші персоналдың үй-жайларында телефон орнатылған орында 101 өртке қарсы қызмет пен 101 бірыңғай кезекшілік диспетчерлік қызметтің телефон номерлері көрсетілген тактайшалар ілінбеген.

(Орындалды)

2. Мектептегі өрт сигнализациясы қондырғысының 7-зоначы жарамсыз күйде тұр.

(Орындалды)

3. Найзағайдан қорғау құрылғыларына тексеру жүргізілсін.

(Орындалды.)

4. 2-оқу ғимаратының және цокольдық қабатының қосымша эвакуациялық шығу жолдарын алдын басқа заттармен жауып тастаған.

(Орындалды)

5. Медициналық кабинетте қолдан жалғанған қорғаныш қасиетін жоғалтқан электрұзартқышты пайдалануға жол берілген

(Орындалды)

6. Мектептің асханасы акт зал әжетханасында электр шамының конструкциясында қарастырылған плафоны жоқ.

(Орындалды)

7. Мектептің 2-оқу ғимаратының гардеробы, мектеп алды даярлық №3 №4 топтары классы цокольдық қабатының үйірме классының тарату қораптарында 2-ші оқу ғимаратының №3 жуыну бөлмесінің жарықтандыру сымы және носостың электр кабелін сығымдаусыз дәнекерлеусіз балқытып біріктірусіз немесе арнайы қысқыштарсыз ширату арқылы жалғаған.

(Орындалды)

8. Қазандықтағы ОК бүлінген яғни қосылым басы (соединительная головка) сынып қалған.

(Орындалды)

9. Өрт гидранты қысқы уақытта қар мен мұздан тазартылмаған.

(Орындалды)

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР МИНИСТРЛІГІ АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫНЫҢ ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР ДЕПАРТАМЕНТІ БАЙҒАНИН АУДАНЫНЫҢ ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР БӨЛІМІ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ	
Кіріс №	91
парақтар	
« 27 »	03 2024 ж.

10.Қазандықтағы өрт краһына өрт жеңдері жалғанбаған пломбыланатын өрт шкафтарына салынбаған .Шкафтың есігіне ӨК әріптік индексі және реттік номері сөрсетілмеген.

(Орындалды)

11 Өрт сигнализациясы қондырғыларына техникалық қызмет көрсетілмеген Техникалық қызмет көрсету келісім шарттарын ұсынған жоқ..

(Орындалды)

12.Өрт автоматикасы жүйесінің мынадай құжаттамалары жоқ өрт автоматикасы жүйелері мен қондырғыларының құрамына кіретін техникалық құралдарға паспорттары ,техникалық қызмет көрсету жөніндегі жұмыс регламенті,техникалық қызмет көрсету және жоспарлы алдына ала жөндеудің жоспар графигі,өрт автоматикасы жүйелері мен қондырғыларын пайдалану жөніндегі нұсқаулықтар ,кезекші және қызмет көрсетуші персоналдың ,техникалық қызмет көрсетуді және жоспарлы алдын ала жөндеуді жүргізуге жауапты адамның лауазымдық нұсқаулықтары , ұйымның техникалық қызмет көрсетуді және жоспарлы алдынала жөндеуді жүргізуге арналған шарттың көшірмелері .

(Орындалды.)


13.Өрт автоматикасы қондырғысына техникалық куәландыру жүргізілмеген.

(Орындалды)

14.Оқушылармен тұрмыстағы өрт қауіпсіздігі шараларын және өрт туындаған жағдайдағы іс-қимылдады зерделеу бойынша сабақтар өткізілмеген

(Орындалды)

Мектеп директоры  А.Р.Тасулина



**№ 4/ _____ БАҚЫЛАУ МЕН ҚАДАҒАЛАУ СУБЪЕКТІСІНЕ (ОБЪЕКТІСІНЕ) БАРУ
АРҚЫЛЫ ПРОФИЛАКТИКАЛЫҚ БАҚЫЛАУ НӘТИЖЕЛЕРІ ТУРАЛЫ АКТІ**

Қарауылкелді а.о.
Актіні толтыру орны

13.02.2024 ж.
Уақыты 10:13

1. Мемлекеттік бақылау және қадағалау органының атауы "Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігінің Ақтөбе облысының төтенше жағдайлар департаменті Байғанин ауданының төтенше жағдайлар бөлімі" республикалық мемлекеттік мекемесі

2. Тексеру жүргізуге негіз болған бару арқылы профилактикалық бақылау тағайындау туралы актінің нөмірі мен күні 06.02.2024 ж. № 4

3. Бару арқылы профилактикалық бақылау жүргізген адамның (адамдардың) тегі, аты, әкесінің аты (егер ол жеке басын куәландыратын құжатта көрсетілсе) және лауазымы
БАЛЫШОВ КЕНДЕБАЙ БАҚЫТҰЛЫ - Бөлім бастығы
КӨШЕКБАЙ ҚАЙРАТ ЖАЙЫЛХАНҰЛЫ - Аға инженер
АЛМАҒАНБЕТОВ НҰРЛЫБЕК БЕКАРЫСҰЛЫ - Бас маман

4. Бару арқылы профилактикалық бақылау жүргізу кезінде қатысқан тексеру субъектісінің атауы, жеке және заңды тұлғаның уәкілетті адамының тегі, аты, әкесінің аты (ол болғанда) және оның лауазымы)
"Ақтөбе облысының білім басқармасы Байғанин ауданының білім бөлімі" мемлекеттік мекемесінің
"Т.Жармағамбетов атындағы орта мектебі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі.

Бару арқылы профилактикалық бақылау объектінің атауы/ объектінің мекен-жайы:
"Т.Жармағамбетов атындағы орта мектебі", АКТЮБИНСКАЯ, БАЙГАНИНСКИЙ,
КАРАУЫЛКЕЛДЫ, АШИМ ТОЛЕНОВА (УЛИЦА), 15А.

5. Бару арқылы профилактикалық бақылау жүргізу 12.02.2024 - 13.02.2024

6. Бару арқылы профилактикалық бақылау нәтижелері бойынша мәліметтер, оның ішінде анықталған бұзушылықтар, олардың мінездемесі (қысқаша мазмұны) Бұзушылықтар анықталды
Профилактикалық бақылау кезінде өрт қауіпсіздігі талаптарының бұзылғандығы анықталды..

"Т.Жармағамбетов атындағы орта мектебі"

№	Анықталған бұзушылықтар тізімі (Тексеру нәтижелері бойынша мәліметтер, оның ішінде анықталған бұзушылықтар, олардың мінездемесі)	Бұзушылықтар анықталған тексеру парағының атауы және орындалуға жатытын талаптардың тармақтары
1	Мектептің цокольдық қабатындағы үйірмелерінің кабинеттері кілттерінің қосалқы жиынтығы кезекші персоналдың (күзет) үй-жайында сақталмаған. Кезекші персоналдың үй-жайларында телефон орнатылған орындарда "101" өртке қарсы қызмет пен "112" бірыңғай кезекшілік-диспетчерлік қызметтің телефон нөмірлері көрсетілген тақтайшалар ілінбеген. ҚР ТЖМ 2022 жылғы 21 ақпандағы № 55 бұйрығымен бекітілген «Өрт қауіпсіздігі қағидалары» 10-тармағы.;	6 т. Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы

2	Мектептегі өрт сигнализациясы қондырғысының 7-зоны жарамсыз күйде тұр. ҚР ТЖМ 2022 жылғы 21 ақпандағы № 55 бұйрығымен бекітілген «Өрт қауіпсіздігі қағидалары» 6, 71-тармақтары.;	29 т. Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы
3	2023 жылғы найзағайлы маусым басталар алдында найзағайдан қорғау құрылғыларын тексеру жүргізілмеген, найзағайдан қорғау құрылғыларын пайдалану журналы әзірленбеген. ҚР ТЖМ 2022 жылғы 21 ақпандағы № 55 бұйрығымен бекітілген «Өрт қауіпсіздігі қағидалары» 44, 45-тармақтары.;	32 т. Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы
4	2-оқу ғимаратының және цокольдық қабатының қосымша эвакуациялық шығу жолдарын алдын басқа заттармен (парталар) жауып тастаған. ҚР ТЖМ 2022 жылғы 21 ақпандағы № 55 бұйрығымен бекітілген «Өрт қауіпсіздігі қағидалары» 36-тармағы 1-тармақшасы;	64 т. Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы
5	Медициналық кабинетте қолдан жалғанған, қорғаныш қасиетін жоғалтқан электрұзартқышты пайдалануға жол берген. ҚР ТЖМ 2022 жылғы 21 ақпандағы № 55 бұйрығымен бекітілген «Өрт қауіпсіздігі қағидалары» 86-тармағы 1-тармақшасы;	74 т. Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы
6	Мектептің асханасы, акт зал әжетханасында электр шамының конструкциясында қарастырылған плафоны жоқ. ҚР ТЖМ 2022 жылғы 21 ақпандағы № 55 бұйрығымен бекітілген «Өрт қауіпсіздігі қағидалары» 86 тармағы, 2 тармақшасы.;	75 т. Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы
7	Мектептің 2-ші оқу ғимаратының гардеробы, мектеп алды даярлық №3, №4 топтары класы, цокольдық қабатының үйірме класының тарату қораптарында, 2-ші оқу ғимаратының №3 жуыну бөлмесінің жарықтандыру сымы мен насостың электр кабелін сығымдаусыз, дәнекерлеусіз, балқытып біріктірусіз немесе арнайы қысқыштарсыз ширату арқылы жалғаған. ҚР ТЖМ 2022 жылғы 21 ақпандағы № 55 бұйрығымен бекітілген «Өрт қауіпсіздігі қағидалары» 80-тармағы;	83 т. Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы
8	Қазандықтағы ӨК бүлінген, яғни қосылым басы (соединительная головка) сынып қалған. ҚР ТЖМ 21.02.2022 жылғы №55 бұйрығымен бекітілген «Өрт қауіпсіздігі қағидалары» 1571 тармағы.;	108 т. Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы
9	Өрт гидранты қысқы уақытта қар мен мұздан тазартылмаған. ҚР ТЖМ 21.02.2022	110 т. Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты

	жылғы №55 бұйрығымен бекітілген «Өрт қауіпсіздігі қағидалары» 1573 тармағы.;	өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы
10	Қазандықтағы өрт кранына өрт жөндері жалғанбаған, пломбаланатын өрт шкафтарына салынбаған. Шкафтың есігінде "ӨК" әріптік индексі және реттік нөмірі көрсетілмеген. ҚР ТЖМ 21.02.2022 жылғы №55 бұйрығымен бекітілген «Өрт қауіпсіздігі қағидалары» 1576 тармағы.;	112 т. Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы
11	Өрт сигнализациясы қондырғыларына техникалық қызмет көрсетілмеген. Техникалық қызмет көрсету келісім-шарттарын ұсынған жоқ. ҚР ТЖМ 2022 жылғы 21 ақпандағы № 55 бұйрығымен бекітілген «Өрт қауіпсіздігі қағидалары» 64, 65, 67, -тармақтары.;	120 т. Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы
12	Өрт автоматикасы жүйесінің мынадай құжаттамалары жоқ: - өрт автоматикасы жүйелері мен қондырғыларының құрамына кіретін техникалық құралдарға паспорттары; - техникалық қызмет көрсету жөніндегі жұмыс регламенті; - техникалық қызмет көрсету және жоспарлы-алдын ала жөндеудің жоспар-графигі; - өрт автоматикасы жүйелері мен қондырғыларын пайдалану жөніндегі нұсқаулық; - кезекші және қызмет көрсетуші персоналдың, техникалық қызмет көрсетуді және жоспарлы-алдын ала жөндеуді жүргізуге жауапты адамның лауазымдық нұсқаулықтары; - ұйыммен техникалық қызмет көрсетуді және жоспарлы-алдын ала жөндеуді жүргізуге арналған шарттың көшірмелері; ҚР ТЖМ 2022 жылғы 21 ақпандағы № 55 бұйрығымен бекітілген «Өрт қауіпсіздігі қағидалары» 70 -тармағы.;	121 т. Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы
13	Өрт автоматикасы қондырғысына техникалық қуоландыру жүргізілмеген. ҚР ТЖМ 2022 жылғы 21 ақпандағы № 55 бұйрығымен бекітілген «Өрт қауіпсіздігі қағидалары» 73, 74 -тармағы.;	123 т. Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы
14	Оқушылармен тұрмыстағы өрт қауіпсіздігі шараларын және өрт туындаған жағдайдағы іс-қимылдарды зерделеу бойынша сабақтар откізілмеген. ҚР ТЖМ 2022 жылғы 21 ақпандағы № 55 бұйрығымен бекітілген «Өрт қауіпсіздігі қағидалары» 200 - тармағы.;	1 т. "Білім беру ұйымдарына, оқу орындарына қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау шеңберіндегі тексеру парағы"

7. Бару арқылы профилактикалық бақылау жүргізген лауазымды тұлғаның (тұлғалардың)

КОЛЫ

Ақер

С. Ахметов

8. Бару арқылы профилактикалық бақылау субъектісінің уәкілетті тұлғасының, сондай-ақ, тексеру барысында қатысқан тұлғалардың актімен танысуы немесе танысудан бас тарту туралы мәліметтері, қолдары немесе қол қойудан бас тарту

✓ Әбдікерім Алиев Әбдікерім Әбдікерім

9. Бару арқылы профилактикалық бақылау нәтижесі бойынша ескертулер және (немесе) наразылықтар

✓ Әбдікерім Алиев Әбдікерім Әбдікерім
наразылығы жоқ

Қосымша « » парақта

«13» 02 2024ж.



Ескерту: Қазақстан Республикасы Кәсіпкерлік Кодексінің 152-бабының 2-бөлігіне сәйкес тексеру нәтижесінде анықталған бұзушылықтар бойынша қосымша уақыт және (немесе) қаржы шығындары қажет болған жағдайда, Сіз үш жұмыс күнінен кешіктірмей бұзушылықтарды жою мерзімін ұзарту туралы арыз беруге құқылысыз. Арызда бұзушылықтарды жою бойынша қабылданатын шаралар мен бұзушылықтарды жою мерзімін созудан объективті себептерін көрсету қажет. Тексеру жүргізген мемлекеттік орган үш жұмыс күнінен кешіктірмей арызда көрсетілген мән-жайларды ескере отырып бұзушылықтарды жою мерзімін ұзарту немесе ұзартудан бас тарту туралы дәйекті шешім қабылдайды.